

WA.ZZ1.5.521.1340.2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5
05-870 Blonie

Dotyczy: uzgodnienie trasy sieci wodociągowej w kolizji z urządzeniami melioracyjnymi na dz. nr ew. 51/1, 157/1, 153, 54/1, 13/4, 14/1 w obrębie geodezyjnym Kopytów, dz. nr ew. 16, 15, 13/4, 13/7 w obrębie geodezyjnym Łązniew-Majątek, gmina Blonie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu w odpowiedzi na wniosek, informuje, iż wg ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów prowadzoną na podstawie art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 2233.) na trasie projektowanej inwestycji występuje rzeka Utrata oraz częściowo sieć drenarska i rów U-28 wykonane w ramach zadań inwestycyjnych Błonie III w roku 1967 i Łązniew w roku 1964.

- 1) Rurociągi drenarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie były inwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo, ponieważ były realizowane jako odwodnienie gruntów rolnych. Wobec powyższego konieczne jest weryfikowanie lokalizacji rurociągów drenarskich poprzez wykonanie odkrywek na etapie wykonywania inwestycji i ustalenie faktycznego przebiegu urządzeń melioracyjnych.
- 2) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021r. poz. 2233.) melioracji wodnych znajdują się pod ochroną, bowiem zakazuje się niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych.
- 3) W przypadku pojawienia się ewentualnej konieczności przebudowy/likwidacji sieci drenarskiej zgodnie z art. 389 pkt. 6 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021r. poz. 2233), należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu na przebudowę lub likwidację urządzeń wodnych.
- 4) Prace prowadzić najlepiej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich.
- 5) W przypadku przebudowy urządzeń należy przedłożyć w ciągu 30 dni mapę inwentaryzacyjną do Zarządzie Zlewni w Łowiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

Przejsie pod rzeką:

1. Rzeka Utrata znajdującej się w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Trasa przez którą będzie przebiegała projektowana sieć wodociągowa koliduje z rzeką Utratą.
2. Przejsie pod rzeką należy wykonać metodą bez wykopową w rurze osłonowej min. 1,50 m poniżej dna rzeki (licząc od górnej krawędzi rury osłonowej). Rura osłonowa winna być wydłużona poza górne krawędzie skarpy rzeki po 2,5m w każdą stronę z oznaczeniem miejsca przejścia słupkami itd.
3. Zgodnie z art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2021r. poz.2233) na wykonanie przejścia infrastrukturą liniową przez wody powierzchniowe, tj. rzekę, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Zarządzie Zlewni w Łowiczu. Wniosek na powyższe można złożyć w Nadzorze Wodnym w Grodzisku Mazowieckim.

4. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wyliczenie powierzchni gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami, wraz ze strefą ochronną (jeśli wymagana), niezbędnych do wykonania projektowanego przejścia. Inwestor zobowiązany będzie do zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa, zajętych przez projektowaną sieć wodociągową. Na powyższe należy wystąpić do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przejście pod rowem:

- 6) Zgodnie z art. 192 ust. 1 pkt. 1) ustawy *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 poz.2233.) urządzenia melioracji wodnych znajdując się pod ochroną, bowiem zakazuje się niszczenia lub uszkodzania urządzeń wodnych.
- 7) Przejście siecią wodociągową pod dnem rowu zaleca się przeprowadzać po ustaleniu warunków z Gminną Spółką Wodną lub właścicielem gruntu przez który przebiega rów.
- 8) W przypadku pojawienia się ewentualnej konieczności przebudowy/likwidacji rowu zgodnie z art. 389 pkt. 6 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz.2233.), należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Łowiczu na przebudowę lub likwidację urządzeń wodnych.
- 9) Prace prowadzić najlepiej pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia. Inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich.
- 10) W przypadku przebudowy urządzeń należy przedłożyć w ciągu 30 dni mapę inwentaryzacyjną do Zarządzie Zlewni w Łowiczu ul. Ekonomiczna 6 w celu dokonania zmian w ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca

Do wiadomości:

1. ZZI a/a (x2)

Z-CA DYREKTORA

Tomasz Jureczyk

Wykonał:

Młodszy specjalista Waldemar Domalski

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Anna Chudzicka

grunty wsi WITKI

w ewidencji m. Witki

grunty

34+694

U-28 w ewid. PGR Łazn.
gr. pld. 400 rowu

$\Sigma = 148$

NETIA

34+100

452+00

34+160

34+210

U-29

W-1

$\Sigma = 168$

Blonie III

d 7.5

d 10

W-2

UR-1

Dz. 29

d 7.5

d 10

Dz. 31

UR w ewid. PGR
kopuła

PROLOGIS PARK

M. Popysta
miejscowość

M

